



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 41

Тел./факс: 25-65-16, E-mail: [kia@ugps.omsk.su](mailto:kia@ugps.omsk.su)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Советского АО г. Омска

644029, г. Омск, ул. 20-го Партсъезда, 37

Тел./факс: 26-94-24, E-mail: [ondsao@mail.ru](mailto:ondsao@mail.ru)

**Предписание № 154/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Бюджетному общеобразовательному учреждению города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 82», директору БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 82»

Артамоновой Наталье Николаевне.

(указать наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнении распоряжения заместителя главного государственного инспектора Советского АО г. Омска по пожарному надзору Бондаренко Константина Валерьевича № 155 от «29» мая 2019, ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «17» июня 2019 по 17 ч. 00 мин. «02» июля 2019 проведена плановая выездная проверка государственным инспектором САО г. Омска по пожарному надзору Морозовым Алексеем Владимировичем территории, зданий и помещений бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 82», по адресу: 644045, г. Омск, ул. Волкова, 5 «Б».

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 82» Артамоновой Натальей Николаевной.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На путях эвакуации в коридорах и лестничных клетках не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение	(ст. 52, ст. 53, ч.2 ст. 82, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012).	01.05.2020	

